


電 気 設 備 工 事 発 注 概 要 書

年 度	令和 8 年度			工 事 概 要	屋 内 工 事	防犯・入退室管理設備	入退室管理	・	
工 事 名	浜松医科大学エネルギーセンター防災設備改修工事					防犯	・		
工 事 場 所	静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号（浜松医科大学構内）					火災報知設備	自動火災報知	⊙	
完 成 期 限	令和 9 年 2 月 2 6 日（金）						自動閉鎖	・	
工 事 概 要	工 事 範 囲 表	棟 名 称					エネルギーセンター	非常警報	・
		工 事 種 別					模様替	ガス漏れ火災警報	・
		構 造 ・ 階 数				SRC B2-1F	中央監視制御設備		・
		建 築 面 積				1,133 m ²	屋 外 工 事	構内配電線路	・
		延 べ 面 積				2,056 m ²		構内通信線路	・
		改 修 延 べ 面 積				－	テレビ電波障害防除		・
	屋 内 工 事	電 灯 設 備	電灯幹線		案内図・配置図等	別図による			
			電灯分岐		そ の 他	○工事概要 本工事は、老朽化（設置後 1 5 ～ 1 7 年）した防災総合操作盤を改修する電気設備工事である。 ○その他 居ながら工事となる為、騒音・振動・停電及び通行規制等を伴う工事は、診療及び教育・研究への影響を最小限にとどめるよう対策を検討し、監督職員と協議の上、工事を実施すること。			
			コンセント分岐						
		動 力 設 備	動力幹線					・	
			動力分岐					・	
		雷保護設備		・					
		受変電設備		・					
		電 力 貯 蔵 設 備	直流電源					・	
			交流無停電電源					・	
		構内情報通信網設備		・					
		構内交換設備		・					
		拡声設備		・					
		誘 導 支 援 設 備	音声誘導					・	
			インターホン					・	
			トイレ等呼出					・	
		テレビ共同受信設備		・					
		監視カメラ設備		・					



記号	名 称
	本工事建物
	既設建物

