

配管配線表(00-#): 波付合成樹脂管, () : 厚鋼電線管, BP: 粉体塗装耐熱電線管
HIVE: 耐衝撃硬質ビニル管, SGP: 配管用炭素鋼管

①	WR5.5'-2C	CD-W30
②	WR5.5'-2C	7-7 5ヶヶ
③	WR5.5'-2C	HIVE28
④	WR5.5'-2C	(22)
⑤	WR5.5'-2C, 1V5.5' x 1E	CD-W30
⑥	WR5.5'-2C, 1V5.5' x 1E	HIVE28
⑦	WR5.5'-2C, 1V5.5' x 1E	(36)
⑧	WR5.5'-2C, 1V8' x 1E	CD-W30
⑨	WMAZ1V5.5'-3C (600Vビニル絶縁波付鋼管 がい装ビニル誘電ケーブル)	
⑩	WR8'-2C	CD-W30
⑪	WR8'-2C, 1V8' x 1E	CD-W30
⑫	WR14'-2C, 1V8' x 1E	CD-W30
⑬	WR14'-2C, 1V8' x 1E	CD-W100
⑭	WR22'-2C	CD-W30
⑮	CV3.5'-2C	(22)
⑯	CV3.5'-3C	(E25)
⑰	CV3.5'-3C	FEPS30
⑱	CV5.5'-2C	CD-W30
⑲	CV5.5'-2C	HIVE22
⑳	CV5.5'-2C, 1V5.5' x 1E	HIVE28
㉑	CV5.5'-2C, 1V5.5' x 1E	(28)
㉒	CV5.5'-2C x 2	CD-W50
㉓	CV5.5'-2C	FEPS30
㉔	CV5.5'-3C	HIVE28
㉕	CV5.5'-3C	(28)
㉖	CV5.5'-3C	(E31)
㉗	CV5.5'-3C	FEPS30
㉘	CV5.5'-2C (一部巻溝内升し止め)	VP22
㉙	CV5.5'-3C (一部巻溝内升し止め)	VP22
㉚	CV8'-2C	(28)
㉛	CV8'-2C, 1V5.5' x 1E	(28)
㉜	CV14'-2C	(36)
㉝	CV14'-2C, 1V5.5' x 1E	(36)
㉞	CV14'-2C x 2	SGP65
㉟	CV14'-2C	FEPS30
㊱	CV22'-2C, 1V5.5' x 1E	(36)
㊲	EM-OE3.5'-3C	7-7 5ヶヶ
㊳	EM-OE3.5'-3C	FEPS30
㊴	EM-OE3.5'-3C	PF22
㊵	EM-OE3.5'-3C	HIVE28
㊶	EM-OE3.5'-2C	(E25)
㊷	EM-OE3.5'-2C	FEPS30
㊸	EM-OE3.5'-2C	FEPS30
㊹	EM-OE3.5'-3C x 2	FEPS40
㊺	EM-OE3.5'-3C x 2	FEPS50
㊻	EM-IEZ.0 x 2	(E19)
㊼	VPF2.0'-2C (軒下スチア升し止め)	

(A)	CE14'-2C	FEPS0 x 1
(B)	CE22'-2C	FEPS0 x 1
(C)	CE14'-2C	FEPS0 x 1
(D)	CE3.5'-2C	FEPS0 x 1
(E)	CE22'-2C	FEPS0 x 2
(F)	CE3.5'-2C	FEPS0 x 1
(G)	CE22'-2C	FEPS0 x 1
(H)	CE8'-2C	FEPS0 x 1
(I)	CE3.5'-2C	FEPS0 x 1
(J)	WR14'-2C x 3	
(K)	WR8'-2C	
(L)	WR22'-2C x 3	
(M)	WR14'-2C	CD-W30
(N)	WR14'-2C x 2 1V8' x 1E	CD-W50

外灯配置図 縮尺S=1/1,000
図面作成 平成29年7月

別添資料5-地下埋設物位置図(外灯)

器具表

記号	ワット数 x 灯数
イ	5W x 1
ロ	6W x 1
ハ	25W x 1
ニ	40W x 1
ホ	42W x 1
ヘ	60W x 1
チ	62W x 1
リ	150W x 1
ヌ	180W x 1
ル	200W x 1
ヲ	200W x 3
ワ	200W x 4
カ	220W x 1
キ	250W x 1
ク	260W x 1
ケ	300W x 1
コ	400W x 1
ツ	400W x 2

凡例

記号	名称	備考
○	外灯	ボール
○	外灯	LED
○	外灯	壁
○	外灯	庭園
○	外灯	電柱
—	配線	地中埋設
---	配線	屋内及び共同溝
□	ブルボックス	
□	ハンドホール	
■	安定装置	
■	分箱盤	

