

浜松医科大学医学部附属病院クリスマスイルミネーション設置業務公募に対する質問への回答書

国立大学法人浜松医科大学

質問番号	項 目	質問趣旨	回答
1	公募概要 4.業務実施に係る要件等 (3)点灯期間中における要件等 ア	「点灯時間は、デジタルタイマーでの管理を基本とすること」とありますが、4階西病棟廊下2箇所については、昨年度までは点灯・消灯時に電源プラグを手動で抜き差ししていたと伺っております。今回の業務では4階西病棟廊下2箇所についても、それぞれデジタルタイマーを設置して点灯時間を管理する必要があるでしょうか。	昨年度までは4階西病棟は手動で対応していましたが、今回よりタイマー管理に変更させていただきました。4階西病棟についても、タイマー管理をお願いします。
2	公募概要 4.業務実施に係る要件等 (3)点灯期間中における要件等 ア	現地確認時に拝見した貸与予定品は、アナログ式タイマーと認識していますが、貸与品のアナログ式タイマーを使用した点灯でも、本要件を満たすでしょうか。	貸与品のタイマーは、アナログ式(REVEX PROGRAM TIMER PT-W1)が2個、デジタル式(KETOTEK KTTS01 Digital Timer)が2個ございます。こちらの4つのタイマーをご使用ください。また公募概要中のデジタルタイマーの文言をタイマーに修正させていただきます。
3	公募概要 3.業務内容 (1)イルミネーションのデザイン及び実施計画書等の提出	イルミネーション設置業務とありますが、昨年度同様4階西病棟廊下の窓ガラスに、クリスマス装飾用のシールまたはウィンドウフィルムを貼付することは可能でしょうか。	4階西病棟の壁面や窓ガラス、手摺等にも装飾していただいて問題ございません。
4	公募概要 2.業務概要 (2)委託期間	委託期間として令和8年度及び令和9年度が記載されていますが、採用提案者は、原則として2年度連続で本業務を受託する認識でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
5	公募概要 2.業務概要 (2)委託期間	イルミネーションのデザイン、配置及び使用機材は、令和8年度と令和9年度で同一の内容としてもよろしいでしょうか。	2年間同一の内容で問題ございません。