

各室外機設置場所は、
現地状況による。

冷蔵冷媒配管 (メイン)
(保温25mm) S : 31.8φ
L : 15.9φ

冷蔵冷媒配管 (メイン)
(保温40mm) S : 19.1φ
L : 12.7φ

空調リモコン4台

- ① 店舗空調
- ② 事務所空調
- ③ イートイン空調(既存)
- ④ イートイン空調(新規)

リモコンはこの位置です

運用はファミリアで行う。

「大学の夜間授業室
に於て」

換気スイッチ

